



Csatári Plast Kft

H - 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: +36 88 265 023, 265 191, Fax: +36 88 265 044
www.csatariplast.hu, E-mail: csatari@csatariplast.hu

MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNY

Az alábbi elosztószekrényekre:

PVT 1530, PVT 3030, PVT 3060, PVT 6060, PVT 9090
PVT egyedi mérethely, PVT csoportos mérethely

Gyártó:

Csatári Plast Kft.

H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.

+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044

E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírás:

A szekrények egyfázisú és háromfázisú – áramváltó nélkül – 80A-ig terjedő névleges fogyasztásmérő készülékek beépítésére alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy fűcsavarral és 8-as műanyag tüpivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.

Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.

A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

Szabványok: MSZ EN 62208:2012
MSZ EN 61439-1,-3
MSZ 447:2009

A műszaki dokumentációt a gyártó tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.

A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:

Zsemberi Imre
villamosmérnök