



CSATÁRI PLAST KFT

H - 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
Tel: + 36 88 265 023, 265 191, Fax: + 36 88 265 044
www.csatariplast.hu, E-mail: csatari@csatariplast.hu

MEGFELELŐSÉGI TANUSÍTVÁNY

Az alábbi elosztószekrényekre:

PVT 1530 ..., PVT 3030 ..., PVT 3060 ..., PVT 6060 ..., PVT 9090 ...,
PVT egyedi mérőhely, PVT csoportos mérőhely

Gyártó:

Csatári Plast Kft.
H-8248 Nemesvámos, Dózsa György út 1.
+36 88 265-023, +36 88 265-191, Fax: +36 88 265-044
E-mail: sales@csatariplast.hu, Honlap: www.csatariplast.hu

Termék leírása:

A szekrények egyfázisú és háromfázisú – áramváltó nélkül – 80A-ig terjedő közvetlen fogyasztásmérő készülékek beépítésére alkalmasak, valamint egyfázisú és háromfázisú villamos fogyasztókészülékek dugós csatlakoztatására, túláram-, zárlat-, és érintésvédelmére, továbbá a csatlakoztatott készülékek be és kikapcsolására használhatók.

A PVT típusú készülékeket 4-6 db M6x30 csavarral vagy facsavarral és 8-as műanyag tiplivel lehet – a doboz alján lévő feliratok olvasható helyzetének megfelelően – függőleges síkra rögzíteni.

Falra szerelve, félig vagy teljesen falba süllyesztve is elhelyezhetők.

A tokozatok egymással és más tokozatokkal is összeépíthetők.

Szabványok: MSZ EN 62208:2012
MSZ EN 61439-1, -3
MSZ 447:2009

A műszaki dokumentációt a gyártó. tárolja, mely kérése rendelkezésre áll.

A gyártó nevében aláíró kötelezettség
vállalásra felhatalmazott személy:

Zsemberi Imre
villamosmérnök